

冷却水

ちゃんと

冷却塔で冷やした冷却水が
以前より冷えなくなっていないか？

冷えていますか？

メンテナンスを怠ると…

生産ラインの
故障リスク

電気代の
増加

冷却能力
低下

レジオネラ菌
の繁殖による
肺炎リスク

簡単チェック

- 異音・振動チェック
冷却塔から異常な音や振動が発生していませんか？
- 劣化チェック
水槽など樹脂の劣化が進んでいませんか？
- ベルトのチェック
ファンベルトが緩んでスリップしていませんか？
- 水漏れチェック
腐食により下部水槽から液漏れしていませんか？

02 新品購入

既設の冷却塔の確認を行い最適な製品への置き換えをご提案いたします。ご要望に応じてより省エネ効果の高い冷却塔などもご提案。



03 周辺機器の見直し

冷却水に汚れが貯まらないようにするなど周辺機器による対策で冷却塔の劣化スピードを抑えることが可能です。



3つの対処法

01 メンテナンス

充填剤などの部品交換により能力回復が見込まれます。



点検も
可能

冷却塔のお困りごとがあればお気軽にご相談ください

お問い合わせはこちら